

Stogniowice 01.12.2022

*Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Proszowicach ul. Grzymały-Siedleckiego 2
32-100 Proszowice*

Dot. Decyzja nr 16/2022 z dnia 01.12.2022 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej w wodociągu publicznego Zielona.

W związku z decyzją nr 16/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski informuje, iż zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących norm (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2017 r, poz. 2294).

Niezwłocznie po uzyskaniu telefonicznej informacji od przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego (przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości 11 jtk / 100 ml w próbce wody pobranej z punktu na sieci wodociągowej – samorządowy żłobek w Wierzbnie) zostały podjęte natychmiastowe działania naprawcze, polegające na chlorowaniu oraz płukaniu sieci wodociągowej w obrębie miejsca poboru próbki wody w celu jej dezynfekcji i opróżnienia sieci. Ponadto w dniu 02.12.2022 z punktu poboru tj. samorządowy żłobek w Wierzbnie oraz studnia Zielona zostaną pobrane próbki wody do ponownego badania przez Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta Kraków w celu monitoringu jej jakości. Wyniki zostaną niezwłocznie przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Proszowicach, do wiadomości Wójta Gminy Koniusza, oraz do publicznej wiadomości konsumentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z zaistniałą sytuacją do czasu jej wyjaśnienia ujęcie wody Zielona zostało wyłączone z eksploatacji. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody Odbiorcy zostali przełączeni na ujęcie wody w Polekarcicach.

Z poważaniem,